

REPONSE DE GREEN YELLOW A L'AVIS DES POMPIERS

Re: avis des pompiers parc de cros
BERGERAC,CHRISTOPHE <cbergerac@greenyellow.fr>
10/11/2017

Bonjour,

Merci pour votre envoi.

Nous avons eu un échange avec le préventionniste fin juin et nous avons eu à l'oral de manière informelle ses prescriptions.

En effet l'avis est favorable avec des prescriptions mineures qui ne sont pas de nature à modifier profondément le projet ni la demande de permis de construire.

1 - Assurer aux engins de secours un accès au site en tout temps et en permanence.

Le site est en bordure immédiate de la route départementale 47 sur son plus grand coté, le portail d'accès est à l'arrière d'un terrain et d'un local communal. A mon sens et de par la situation du projet cette prescription est déjà assurée.

2 - Mise en place d'une serrure triangle sur le portail.

C'est prévu, toutefois nous allons réfléchir avec eux à un moyen de fermeture complémentaire type serrure à code. La clef triangle est aisément ouvrable avec une simple pince et de notre point de vue ne garantie pas le niveau de sécurité aux personnes et au matériel souhaitable.

3 - Prolongement de la voie interne.

Nous allons prolonger la bande circulaire le long du grillage périphérique.

4 - Disposer d'une coupure d'urgence.

C'est du réglementaire déjà prévu au projet.

5 - Disposer d'un numéro de téléphone d'urgence

Oui c'est prévu. Notre service exploitation mais en place systématiquement des astreintes techniques sur nos sites.

6 - Entretenir la végétation basse sous les panneaux et sur une bande de 10m.

Du faite de cette prescription nous allons déplacer les tables de panneaux situées à moins de 10m de la limite de propriété.

Pour l'entretien de la végétation basse nous travaillons à l'heure actuelle sur 2 pistes :

- le « nettoyage » annuel mécanique
- le pâturage ovin d'estive.

Les deux scénarios sont complémentaires dans le temps, compte tenu de la durée d'exploitation de la centrale et le temps nécessaire au terrain après travaux pour retrouver une qualité de pousse compatible avec la pâture.

Bien cordialement

Christophe BERGERAC
Directeur Développement

Annexe 1.1