

Commune de COMBRAILLES

Zonage d'assainissement collectif et non collectif

Analyse de l'habitat

Aptitude des sols à
l'assainissement non collectif



Société d'Études et de Conseil
Assainissement et Eau
3 rue Lamourdedieu BP 80 63500 ISSOIRE
Tél : 04 73 54 99 27
Fax : 04 73 54 99 51



L'INGÉNIEUR QUALIFIÉE
N° 11 12 2346

Chargé d'affaire	BARRAND Bernard	PLAN N°	Échelle	1 / 5000
Numéro de dossier	914	1	Dessiné le	26 / 07 / 2021
Dessinateur	PLUTINO Thomas		Modifié le	

Légende

Hydrographie collective et individuelle
Assainissement collectif

- Arrière-courtois séparatifs
- Appareils traitants
- Tempêtes déversoirs
- Occupation de terrain préliminaire
- USA
- Habitation
- Analyse de la situation existante
- Réseaux existants
- Réseaux nouveaux
- Réseaux existants
- Réseaux nouveaux
- Zone de collecte des eaux usées

APTITUDE DES SOLS À L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Classe Couleur	Aptitude à l'assainissement individuel	Dispositif adaptés	Superficie minimale de la parcelle	Evacuation des eaux après épuration
1c	Très favorable	Épandage souterrain à faible profondeur	1 500 m ²	Infiltration dans le sol
6	Peu favorable du fait de la combinaison des paramètres substratum et perméabilité	Filtre à sable drainé à flux vertical	2 000 m ²	Rejet vers les cours d'eau et fossés à écoulement permanent
8	Peu favorable du fait de la combinaison des paramètres substratum perméabilité et hydromorphie	Dispositif adapté au terrain hydromorphe	2 500 m ²	
11	Défavorable du fait des fortes pentes	Dispositif compact		

