

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, contacter l'agence

CHUBB FRANCE

CLERMONT SERVICES PROTECTION INCENDIE

47 RUE GEORGES BESSE

63100 CLERMONT FERRAND

Tél : 03.54.16.50.01

Fax : 04.79.28.92.03

Bon de Travail N° : 17660471

(N° à rappeler pour toute correspondance)

MSJ INDUSTRIE

Z.I. DE FELET

63300 THIERS

Technicien intervenant : Dieuze Elie

Technicien supplémentaire : Heurteur Philippe

Commercial : Guillard Cyril

N° de téléphone : 06 61 94 29 96

Email : cyril.guillard@Chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée

N° équipement : 1797371

N° de contrat : 911851/CC/1.000/001

Activité : Extincteur

ADRESSE D'INTERVENTION

MSJ PEINTURE ET INTEGRATION

ZI CHEZ COTTE

63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL

Contact : Dufour

Fonction : Responsable

Email : qse@msj-industrie.com

Certifie l'exactitude des renseignements donnés

Le vendredi 4 novembre 2022

SIGNATURE

Pas de signature

Motif de non signature :

Signataire Absent

Synthèse de l'intervention

Appareil sorti	1
Bon état	8
Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (remplt proposé)	17
Requalif. réglementaire (CO2,bt de chasse non acceptée / cl	1
Révision décennale non effectuée (remplacement proposé)	1

Opérations réalisées en préventif

<u>Article</u>	<u>Description</u>	<u>Quantité</u>	<u>Code Facturation</u>
P0U003	Kit sécurité règlementaire 3	8	R0U002
W00020	Déplacement technicien de vérification extincteur	1	W00020
W00049	Frais de gestion extincteur	1	W00049
W10037	Frais de suivi de parc EXT	26	W10037
WEXT02	Vérif. extincteur portable PP	26	REXT02
X0U201	Kit sécurité POR/AUTO PP	18	R0U002

Opérations réalisées en correctif

<u>Article</u>	<u>Description</u>	<u>Quantité</u>	<u>Code Facturation</u>
W00870	Repose d'extincteur	18	W00870

Ventes

<u>Article</u>	<u>Description</u>	<u>Quantité</u>	<u>Code Facturation</u>
P0J003	Extincteur 9Kg poudre ABC gamme INTEGRAL	1	P0J003
W00061	Mise en service et pose d'extincteur portable	1	W00061
W05870	Pose de signalétique	7	W05870
W0X082	Traitement de déchet extincteur portable	1	W0X082

Renseignements sur les appareils entretenus

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2022408120	1	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (rempl. proposé)	Bat: principal Etage: rdc atelier EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2013	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2022392366	12	Bon état	Bat: principal Etage: rdc local serveur ROT 5A-25AL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 07 - ROT	03/01/2017	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
					03/11/2022	Pose de signalétique	Oui	Demande du client
2022392367	13	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (rempl. proposé)	Bat: principal Etage: rdc atelier accès bureaux EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2013	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
2022392368	14	Bon état	Bat: principal Etage: rdc atelier ROT 5A-25AL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 07 - ROT	03/01/2016	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2022392369	15	Requalif. réglementaire (CO2, bt de chasse non acceptée / cl)	Bat: principal Etage: rdc atelier ROT 5A-25AL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 07 - ROT	03/01/2013	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
					03/11/2022	Pose de signalétique	Oui	Demande du client
2022392370	16	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (rempl. proposé)	Bat: principal Etage: rdc atelier EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2017	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
					03/11/2022	Pose de signalétique	Oui	Demande du client

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2022392371	17	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (remplé proposé)	Bat: principal Etage: 1er mezzanine EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2006	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
					03/11/2022	Pose de signalétique	Oui	Demande du client
2022392372	18	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (remplé proposé)	Bat: principal Etage: 1er mezzanine EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2013	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
					03/11/2022	Pose de signalétique	Oui	Demande du client
2022392373	19	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (remplé proposé)	Bat: principal Etage: 2ème mezzanine EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2017	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
2022392356	2	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (remplé proposé)	Bat: principal Etage: rdc atelier EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2015	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2022392375	20	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (remplé proposé)	Bat: principal Etage: 2ème mezzanine EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2013	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
2022392376	21	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (remplé proposé)	Bat: principal Etage: rdc atelier EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2017	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2022392377	22	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (rempl propose)	Bat: principal Etage: rdc atelier EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2017	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
					03/11/2022	Pose de signalétique	Oui	Demande du client
2022392378	23	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (rempl propose)	Bat: principal Etage: rdc atelier EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2015	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2022392379	24	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (rempl propose)	Bat: principal Etage: rdc atelier EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2013	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
					03/11/2022	Pose de signalétique	Oui	Demande du client
2022392382	27	Bon état	Bat: principal Etage: 1er couloir ROT 2A-12AL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 07 - ROT	03/01/2015	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
2022392357	3	Bon état	Bat: principal Etage: rdc atelier VULCAIN KS5 ST 5KG CO2 Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	03/01/2015	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2022392387	32	Bon état	Bat: principal Etage: 2ème couloir ROT 5A-25AL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 07 - ROT	03/01/2016	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
2022392388	33	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (rempl propose)	Bat: principal Etage: 3ème couloir EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2016	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
2022392389	34	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (rempl propose)	Bat: principal Etage: 3ème couloir EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2016	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
2022392391	36	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (rempl propose)	Bat: principal Etage: 4ème couloir EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2013	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
2022392392	37	Bon état	Bat: principal Etage: 4ème archives EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2021	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
2022392359	5	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (rempl propose)	Bat: principal Etage: rdc quai EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2016	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2022392360	6	Révision décennale non effectuée (remplacement propose)	Bat: principal Etage: rdc quai VULCAIN KS5 ST 5KG CO2 Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	03/01/2013	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2022392362	8	Maint. add. approf. Ext. PP non effectuée (rempl propose)	Bat: principal Etage: rdc accès bureaux / vestiaire EXT POR PP ADDITIF 9 AB Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : XX - GNERIQUE	03/11/2013	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2022392363	9	Bon état	Bat: principal Etage: rdc accès bureaux / vestiaire ROT 5A-25AL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 07 - ROT	03/01/2015	03/11/2022	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					03/11/2022	Repose d'extincteur	Oui	Création d'appareil
2022392397	ext4	Bon état	Bat: principal Etage: extérieur INTEGRAL P9 ABC Agent : POUDRE Capacité : 9 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	03/11/2022	03/11/2022	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2022392398	ext4	Appareil sorti	Bat: principal Etage: extérieur ROT OCEANIS PP9 POUDRE 9KG Agent : POUDRE Capacité : 9 Fabricant : 07 - ROT	03/11/2000	03/11/2022	Remplacement extincteur	Oui	Demande du client
					03/11/2022	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	
					03/11/2022	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc